



国家防爆

防爆合格证

制造单位 成都市凯思达机电有限责任公司

产品名称 涡街流量计

型号规格 LUGB DC24V

防爆标志 Ex db ia IIC T6 Gb

产品标准 Q/WHWL004-2023

总装图号 LUGB.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

- 1.本产品电缆引入装置为已取得防爆合格证,防爆标志为 Ex db IIC Gb 的填料式电缆引入装置,使用时按其使用说明书规定对电缆引入装置进行填料密封。
- 2.产品使用时应考虑介质温度的影响,确保产品外壳表面温度不超过 T6 温度组别的要求。
- 3.本产品外壳防护等级:IP66。

中心主任

颁发日期

2023年10月17日

本证有效期

2023年10月17日至2028年10月16日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号